

Ostrów Wielkopolski, dnia 25.03.2019r.

PZD.261.10.2019.10

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: **„Przebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów na odc. dł. ok. 1200m”**

**Numer ogłoszenia BZP: 525972-N-2019 z dnia 15.03.2019r.**

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.

**Pytanie nr 1:**

Ad kosztorys ofertowy poz nr 42. W kosztorysie jest gr poboczy 10 cm, natomiast w opisie technicznym w punkcie 1.4.1 jest gr 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć do wyceny zgodnie z kosztorysem grubość 10 cm.

**Pytanie nr 2:**

W opisie technicznym punkcie 1.4.3 jest zapis iż po odtworzeniu rowu, jego skarpy i dno należy przykryć warstwą humusu gr 10 cm. Prosimy o potwierdzenie, iż roboty te należy doliczyć do poz nr 43 kosztorysu.

**Odpowiedź:**

Należy doliczyć.

**Pytanie nr 3:**

W opisie technicznym punkcie 1.4.3 jest zapis o odmuleniu przepustów w km 0+706,44 i 0+708,42. Pozycji tych nie ma w kosztorysie. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Nie należy odmulać ww. przepustów.

**DYREKTOR**

*mgr inż. Piotr Śniegowski*