

Ostrów Wielkopolski, dnia 13.06.2019r.

PZD.261.17.2019.9

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: **„Przebudowa drogi nr 5327P w m. Tarchały Wielkie na odc. dł. ok. 950m”**

Numer ogłoszenia BZP: 555087-N-2019 z dnia 31.05.2019r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie, na które udziela się następującej odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

SST D-05.03.05 nawierzchnia z betonu asfaltowego w p.1.3 Opis techniczny podają zastosowanie mieszanki AC11 W 50/70 KR 1-2 natomiast wymagania zawarte w ww. rozdziale SST dotyczą mieszanki AC 16 W 50/70 KR 1-2. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować.

Odpowiedź:

Należy zastosować mieszankę AC 11W 50/70 KR 1-2, zgodnie z opisem technicznym.

Pytanie nr 2:

SST D-05.03.23a nawierzchnia z betonowej kostki brukowej oraz D-08.01.01 Krawężniki podają nieaktualne wymagania dla ww. prefabrykatów. Prosimy o dostosowanie wymagań dla betonowej kostki brukowej oraz dla krawężników zgodnie z obowiązującymi przepisami (odpowiednio PN-EN 1338 i PN-EN 1340).

Odpowiedź:

Należy zastosować prefabrykaty spełniające wymagania aktualnych norm PN-EN.

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski