

Ostrów Wielkopolski, dnia 02.01.2019r.

PZD.261.32.2018.9

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: **„Przebudowa drogi nr 5288P w m. Grudzielec Nowy na odc. dł. ok. 1000m”**

Numer ogłoszenia BZP: 663565-N-2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Opis Techniczny i Przekroje Normalne podają zastosowanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4/0,5, Kosztorys Ofertowy podaje C 0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa co jest niezgodne z normą PN-EN 14227-1 (najniższa wymagana klasa wytrzymałości to C 1,5/2,0). Natomiast SST 6. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem D-04.05.01 w p.1.3 podaje zastosowanie Rm 1,5 MPa wg PN-S-96012, a w tablicy 3 podaje wymagania wytrzymałości na ściskanie dla Rm 2,5 MPa. Prosimy o ujednoczenie wymagań i dokładne określenie jaki rodzaj warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem należy zastosować i według jakich wymagań.

Odpowiedź:

Należy zastosować warstwę z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wg wymogów D-04.05.01 tab. 3.

Pytanie nr 2:

Opis Techniczny oraz SST 10 Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.05 tablica 12 podają grubość warstwy wiążącej 7cm natomiast Kosztorys Ofertowy- poz nr 36 i Przekroje Normalne podają grubość 8 cm. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie grubości dla warstwy wiążącej.

Odpowiedź:

Należy zastosować warstwę wiążącą gr. 7cm.

Pytanie nr 3:

SST 11 Krawężnik betonowe D-08.01.01 oraz 12 Obrzeża betonowe D-08.03.01 podają zastosowanie w/w prefabrykatów wg normy PN-EN 1340 przy jednoczesnym zachowaniu wymagania dla nasiąkliwość <5%. Prosimy o dostosowanie wymagania nasiąkliwości dla krawężników i obrzeży betonowych zgodnie z normą PN-EN 1340 jak dla klasy 2 czyli wartość średnia ≤ 6%.

Odpowiedź:

Stosownie do zapisów p. 2.4.4.1 D-08.01.01 beton do produkcji krawężników ma spełniać wymogi normy PN-EN 206-1.

Pytanie nr 4:

SST 15 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a podaje zastosowanie koski wykonanej wg PN-EN 1338 i jednocześnie podaje wymagania dla w/w prefabrykatów wg wymagań nieaktualnych. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dostosowanie wymagań dla betonowych kostek brukowych wg obowiązujących norm.

Odpowiedź:

Nawierzchnię z betonowej kostki brukowej należy wykonać zgodnie z wymogami D-05.03.23a.

Pytanie nr 5:

Ad kosztorys ofertowy poz nr 28. W pozycji tej jest obmiar „0”. Prosimy o potwierdzenie, iż taka ilość ma pozostać.

Odpowiedź:

W pozycji nr 28 kosztorysu ofertowego obmiar wynosi 0.

Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do dnia 09.01.2019r. godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, pokój nr 1 (sekretariat).

Otwarcie ofert: 09.01.2019r., godz. 10:15 pokój nr 9 (sala konferencyjna).

DYREKTOR


mgr inż. Piotr Śniegowski