

Ostrów Wielkopolski, dnia 17.02.2020r.

PZD.261.4.2020.10

Dot. przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa drogi nr 5288P w m. Grudzielec Nowy na odc. dł. ok. 450m”

Numer ogłoszenia BZP: 509002-N-2020 z dnia 2020-02-04 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania, na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

SST 6 Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem D-04.05.01 w p.1.3 podaje wykonanie warstwy Rm 1,5 MPa a w Tablicy 3 podaje wymaganie wytrzymałości naściskanie próbek 28-dniowych w granicach od 1,5 do 2,5 MPa co sugeruje wykonanie warstwy Rm 2,5 MPa. Dodatkowo Opis Techniczny, Kosztorys Ofertowy oraz Przekroje podają wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4/0,5 co jest niezgodne z normą PN-S-96012. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy zastosować. **Ad. Projekt 1 A**

Odpowiedź:

Należy zastosować warstwę z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 1,5 MPa. Zamawiający dokonuje ujednoczenia zapisów SST w tym zakresie - Zamawiający zamieszcza w nowym brzmieniu dokument pn.: „SST D-04.05.01 - PROJEKT 1A - poprawiona”.

Pytanie nr 2

SST 11. Krawężniki betonowe D-08.01.01 podaje obowiązującą normę na krawężniki PN-EN 1340 natomiast w p.2.4.1.1 w/w rozdziału SST zawarte są nieaktualne wymagania dotyczące krawężników. Prosimy o ujednoczenie zapisów i potwierdzenie że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340. **Ad. Projekt 1 A**

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340 i dokonuje ujednoczenia zapisów SST w tym zakresie - Zamawiający zamieszcza w nowym brzmieniu dokument pn.: „SST D-08.01.01 - PROJEKT 1A - poprawiona”.

Pytanie nr 3

SST 12. Obrzeża betonowe D-08.03.01 podaje obowiązującą normę na obrzeża PN-EN 1340 natomiast w p.2.2.4 i 2.2.5 w/w rozdziału SST zawarte są nieaktualne wymagania dotyczące obrzeży. Prosimy o ujednoczenie zapisów i potwierdzenie że obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340. **Ad. Projekt 1 A**

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340 i dokonuje ujednoczenia zapisów SST w tym zakresie - Zamawiający zamieszcza w nowym brzmieniu dokument pn.: „SST D-08.03.01 - PROJEKT 1A - poprawiona”.

Pytanie nr 4

SST 13. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a podaje zastosowanie kostki wykonanej wg PN-EN 1338 natomiast w p.2.2 w/w rozdziału SST zawarte są nieaktualne wymagania dotyczące kostki. Prosimy o ujednoczenie zapisów i potwierdzenie że kostka brukowa betonowa dla dróg i ulic lokalnych powinna spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338. **Ad. Projekt 1 A**

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że betonowa kostka brukowa powinna spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338 i w miejsce SST D-05.03.23a „Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej” wprowadza SST D-05.03.23 „Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej” dokonując ujednolicenia zapisów SST w tym zakresie - Zamawiający zamieszcza dokument pn.: „SST D-05.03.23 - PROJEKT 1A”.

Pytanie nr 5

SST 11. Krawężniki betonowe D-08.01.01 podaje obowiązującą normę na krawężniki PN-EN 1340 natomiast w p.2.4.1.1 w/w rozdziału SST zawarte są nieaktualne wymagania dotyczące krawężników. Prosimy o ujednolicenie zapisów i potwierdzenie że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340. **Ad. Projekt 1 B**

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340 i dokonuje ujednolicenia zapisów SST w tym zakresie - Zamawiający zamieszcza w nowym brzmieniu dokument pn.: „SST D-08.01.01 - PROJEKT 1B - poprawiona”.

Pytanie nr 6

SST 12. Obrzeża betonowe D-08.03.01 podaje obowiązującą normę na obrzeża PN-EN 1340 natomiast w p.2.2.4 i 2.2.5 w/w rozdziału SST zawarte są nieaktualne wymagania dotyczące obrzeży. Prosimy o ujednolicenie zapisów i potwierdzenie że obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340. **Ad. Projekt 1 B**

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340 i dokonuje ujednolicenia zapisów SST w tym zakresie - Zamawiający zamieszcza w nowym brzmieniu dokument pn.: „SST D-08.03.01 - PROJEKT 1B - poprawiona”.

Uwaga:

Zamieszczamy:

- „SST D-04.05.01 - PROJEKT 1A - poprawiona”
- „SST D-08.01.01 - PROJEKT 1A - poprawiona”
- „SST D-08.03.01 - PROJEKT 1A - poprawiona”
- „SST D-05.03.23 - PROJEKT 1A”
- „SST D-08.01.01 - PROJEKT 1B - poprawiona”
- „SST D-08.03.01 - PROJEKT 1B - poprawiona”

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski