

Ostrów Wielkopolski, dnia 28.02.2020r.

PZD.261.7.2020.10

Dot. przetargu nieograniczonego pn.:

**„Przebudowa drogi nr 5161P Daniszyn – Cegły na odc. dł. ok. 1600m”**

**Numer ogłoszenia BZP: 515113-N-2020 z dnia 2020-02-21r.**

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania, na które udziela się następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Ad kosztorys ofertowy poz. 26 d.5 W pozycji tej jest grubość 15 cm. W opisie technicznym w punkcie 1.6.1 jezdnia- poszerzenie jest warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem  $R_m=1,5$  MPa gr.10 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.

**Odpowiedź:**

Należy zastosować warstwę z kruszywa stabilizowanego cementem  $R_m= 1,5$  MPa gr. 10 cm. Zamawiający zamieszcza w nowym brzmieniu dokument pn.: „Kosztorys ofertowy - NOWY”.

**Pytanie nr 2**

Ad kosztorys ofertowy poz 43 d.7. Prosimy o podanie informacji czy należy zastosować klinkier z rozbiórki czy nowy?

**Odpowiedź:**

Planowane jest przełożenie istniejących zjazdów z kostki betonowej.

**Pytanie nr 3**

Ad .Opisu technicznego poz 1.6.1 – pobocze jezdni – jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia asfaltem stabilizowanym grysem kamiennym brak tej pozycji w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z wykonania powierzchniowego utrwalenia na poboczach.

**Uwaga:**

**Zamieszczamy skorygowany:**

– „Kosztorys ofertowy - NOWY”

DYREKTOR  
mgr inż. Piotr Śniegowski